

Tworóg, dnia 13.03.2012r.

**Do wszystkich wykonawców
Zainteresowanych udziałem w
postępowaniu.**

Dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizacji budynku gminnego przedszkola w Tworogu poprzez docieplenie i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji c.o., instalacji gazowej oraz wykonanie ukł. solarnego.
Oznaczenie postępowania: 1/2012

W związku ze zwróceniem się Wykonawcy do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZO w przedmiotowym postępowaniu:

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004r. (tj. Dz.U. z 2007r. nr 223 poz. 1655 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły w formie pisemnej, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej dokumentacji przetargowej zgodnie z zapisem w OPISIE TECHNICZNYM „między innymi”:

- elewacja – kolorystyka
- kolorystyka – motywy
- kolorystyka – wymiary motywu
- elewacja – wymiana stolarki
- zestawienie stolarki itd. od str. 34 opisu technicznego do str. 54

Proszę o odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuszcza składanie faktur przejściowych, na jakich zasadach i do jakiej procentowej wartości robót?

Odpowiedzi:

Wymieniona powyżej dokumentacja została zamieszczona przez Zamawiającego na stronie internetowej w pliku Dokumentacja/Tom IV w ogłoszonym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego.

Zamawiający **nie dopuszcza składania** faktur przejściowych.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż omyłkowo została wpisana krotność – 1 (kolumna 6) pozycji 44 w formularzu 2.5 kosztorysu ofertowego związanego z wymianą instalacji odgromowej oraz wykonaniem drenażu opaskowego:

Jest:

L.p	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie prac	Jedn.	Ilość	Krotność	Cena jednostkowa netto (zł)	Razem netto (zł) (5x6x7)
1	2	3	4	5	6	7	8
44	KNNR 7/503/8 SST -04	Drzwi aluminiowe z obróbką obsadzenia zewnętrzne, izolowane termicznie, przymykowe, system YAWAL TM62, szkło bezpieczne o max. współczynnika $U=1,1$ W/m ² K, samozamykacz, kolor brązowy jak istniejące . DB : 1,15*2,80=3,220 DZ : 1,15*2,80=3,220 patio DB : 2*0,90*2,80=5,040	m2	11,48	1		

Winno być:

L.p	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie prac	Jedn.	Ilość	Krotność	Cena jednostkowa netto (zł)	Razem netto (zł) (5x6x7)
1	2	3	4	5	6	7	8
44	KNNR 7/503/8 SST -04	Drzwi aluminiowe z obróbką obsadzenia zewnętrzne, izolowane termicznie, przymykowe, system YAWAL TM62, szkło bezpieczne o max. współczynnika $U=1,1$ W/m ² K, samozamykacz, kolor brązowy jak istniejące . DB : 1,15*2,80=3,220 DZ : 1,15*2,80=3,220 patio DB : 2*0,90*2,80=5,040	m2	11,48	2		

WÓJT GMINY
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź