

Tworóg, dnia 30.01.2013r.

**Do wszystkich wykonawców  
Zainteresowanych udziałem w  
postępowaniu.**

**Dot. Rewitalizacji budynku Urzędu Gminy Tworóg wraz z obejściem- etap I**  
**Oznaczenie postępowania: 1/2013**

W związku ze zwróceniem się Wykonawcy do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ w przedmiotowym postępowaniu: Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004r. (tj. Dz.U. z 2007r. nr 223 poz. 1655 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły w formie pisemnej, wraz z wyjaśnieniami:

**Pytania:**

1. Proszę o wskazanie rodzaju drewna, z którego mają być wykonane nowe okna. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie klejonki sosnowej łączonej na mikrowczepy?
2. Proszę o jednoznaczne określenie, jaką konstrukcję mają mieć nowe okna jednoramowe, zespolone.  
Czy mają być one wykonane w systemie DJ 68?
3. Czy Zamawiający uzna za wystarczające szklenie pakietem szybowym, zespolonym o budowie 4x16x4 mm o przenikalności 1,1 W/m<sup>2</sup>K?
4. Czy nowe okna mają być wyposażone w nawiewniki?  
Jeżeli tak, proszę o wskazanie typu (np. ciśnieniowe) i ich ilości (1 szt. na 1 okno).
5. Czy wymiana parapetów wewnętrznych wchodzi w zakres zadania?  
Jeżeli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru lub wskazanie ilości i rodzaju materiału, z którego mają zostać wykonane nowe parapety wewnętrzne.
6. Według zamieszczonych rysunków okna posiadają podziały szyb.  
Czy mają to być szprosły wiedeńskie (naklejane na szybę)?

**Odpowiedzi:**

- Ad. 1 drewno trójwarstwowo klejone sosnowe mikro wczepy dopuszczalne w środkowej warstwie klejonki
- Ad.2 System DJ 68 spełnia stawiane przez zamawiającego wymagania
- Ad.3 przenikalność cieplna szyby nie gorsza niż 1,1 W/m<sup>2</sup>K
- Ad 4 Okna bez nawiewników
- Ad 5 Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych wchodzi w zakres zamówienia (parapety z drewna sosnowego malowane w kolorze okien)
- Ad 6 Należy zastosować szpros konstrukcyjny - Okna dwurzędowe dwudzielne - (dwa skrzydła ze słupkiem ruchomym w dolnej partii i dwa w górnej, ślemię stałe)

**WÓJT GMINY**  
  
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź