

Grp.GT.D.7221.36.1.2014

Tworóg, 16.05.2014 r.

**Firma Projektowo Usługowa
Zbigniew Lorenc
ul. Wierzbowa 11
42-690 Tworóg**

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania warunków technicznych i zgody na wprowadzenie oczyszczonych ścieków bytowych do istn. kanalizacji deszczowej na działce nr 389/257 Kolonia Ameryka w Wojsce **uzgadniam pozytywnie** powyższe przedsięwzięcie.


W związku z planowaną inwestycją i budową oczyszczalni ścieków dla budynku OSP Wojska na działce nr 389/257 należy zachować poniższe warunki:

1. Ilość ścieków oczyszczonych będzie wynosiła max. 0,9 m³/d;
2. W razie konieczności należy przebudować studnię kanalizacyjną, do której będą odprowadzane ścieki oczyszczone oraz odcinek kanalizacji deszczowej do kolejnej studni posadowionej w drodze (działka nr 178/93). W sytuacji gdy przebudowa w/w odcinka w dalszym ciągu uniemożliwi grawitacyjne odprowadzanie ścieków oczyszczonych, należy zaprojektować pompownię ścieków na terenie Inwestora;
3. Należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód;

Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowej inwestycji oraz po jej zakończeniu należy powiadomić pisemnie Gminę Tworóg celem dokonania odbioru.

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a


WOJTYCINA
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź