



- PRZEWODY ZASILAJĄCE PROWADZIĆ P/T W PRZESTRZENIACH NIEZAGOSPODAROWANYCH
- OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA TYPU : PHILIPS
- AW DOBUDOWA MODUŁU AWARYJNEGO 1H
- EW*A" OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNA ŚWIETŁÓWKOWA TL8W-G5 Z MODUŁEM AWARYJNYM 1H DWUSTRONNA SUFITOWA + PIKTOGRAM DOBRANY ODPOWIEDNIO DO MIEJSCA ROZMIESZCZENIA OPRAW EWAKUACYJNYCH
- EW*B" OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNA ŚWIETŁÓWKOWA TL8W-G5 Z MODUŁEM AWARYJNYM 1H JEDNOSTRONNA NAŚCIENNA + PIKTOGRAM DOBRANY ODPOWIEDNIO DO MIEJSCA ROZMIESZCZENIA OPRAW EWAKUACYJNYCH
- ŁĄCZNIK KŁAWISZOWY P/T ŚWIECZNIKOWY, 6A, 250 V
- GNIAZDO WTYCZKOWE PODWÓJNE P/T 1-FAZ, 2 x 2P+Z, 10/16A, 250 V
- GNIAZDO WTYCZKOWE PODWÓJNE DATA Z UZIEMIENIEM, KLUCZEM P/T 1-FAZ, 10/16A, 250 V
- GNIAZDO KOMPUTEROWE P/T RJ 45 PODWÓJNE
- GNIAZDO TELEFONICZNE P/T RJ 11 PODWÓJNE