

LEGENDA:

01	Oprawa oświetleniowa typu LED, IK08, IP65, 42W, 230V
AW	Oprawa oświetlenia awaryjnego LED, 4W, IP65, AT, 1h, 230V, CNBOP
	Łącznik oświetleniowy, świecznikowy, natynkowy 16 A; 250 V; IP44
G1	Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, natynkowe 16 A; 250 V; IP44
2xG1	Gniazdo wtyczkowe, podwójne, natynkowe 16 A; 250 V; IP44
MSW	Miejscowa szyna wyrównawcza
RK	Projektowana rozdzielnica kotłowni RK
WP	Wypust kablowy
	Urządzenie elektryczne; nazwa; moc [kW]; napięcie [V]

Uwaga:
1. Lokalizacja urządzeń technologii kotłowni zgodnie z opracowaniem technologii kotłowni.
2. Sterowanie pracą urządzeń poza zakresem opracowania.

Firma Budowlano-Konsultingowa P.B.P.H. ML-BUD s.c.

Tytuł:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
RZUT KOTŁOWNI

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY TWORÓG
W LATACH 2016-2017
Remont kotłowni w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu, ul. Zamkowa 1

1501/02/16

	Imię i nazwisko:	Nr upr.:	Specjalność:	Podpis:	Rewizja:	Data:	Skala:
projektował:	mgr inż. Michał KRETEK	SLK/4506/PWOE/12	I.E.			III 2016	1:50
opracował:							
opracował:					Branża:	Faza:	Rys. nr:
opracował:							
sprawdził:	mgr inż. Mariusz SZLENK	SLK/4438/PWOE/13	I.E.		E	P.B. P.W.	E01

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE