

1. Istniejąca ścianka attyki,
2. Zaprawa klejowa do styropianu,
3. Płyta izolacyjna - styropian EPS-70-040 gr. 14 cm,
4. Warstwa zbrojąca - siatka z włókna szkalnego zatopiona w zaprawie zbrojącej,
5. Tynk mineralny na gruncie,
6. Łącznik mechaniczny KI 10NS dł. 22 cm (KI 220 NS),
7. Dodatkowy pas siatki zbrojącej,
8. Płyta OSB3 gr. 1,8cm.
9. Kołki rozporowe KKS 10x140cm co 50cm ułożone w mijankę
10. Obróbka blacharska - blacha ocynkowana i powlekana gr. 0,7mm na pasie usztywniającym z blachy ocynkowanej,
11. Łączniki samowiercące OD-48035T z podkładką T14 co 30cm
12. Istniejące zadaszenie budynku zagruntowane preparatem bitumicznym.
13. Płyta izolacyjna - płyta styropianowa jednostronnie laminowana papą gr. 18cm na kleju bitumicznym
14. 2 x papa termozgrzewalna (podkładowa + wierzchniego krycia)
15. Izoklin styropianowy 10cm x 10cm laminowany papą
16. Papa podkładowa.
17. Płyta izolacyjna - styropian DACH/PODŁOGA gr. 5cm
18. Łączniki samowiercące OCW-48016 z podkładką T14 co 30cm

* wymiar zweryfikować na budowie

Firma
Budowlano-Konsultingowa
P.B.P.H. ML-BUD s.c.

Tytuł:
Szczegół H.
Rozwiązanie ocieplenia przy attyce.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY TWORÓG W LATACH 2016-2017:
BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOTACH PRZY UL. TOPOLOWEJ 2

1504/02/16

	Imię i nazwisko:	Nr upr.:	Specjalność:	Podpis:
Projektował:	dr inż. arch. Klaudiusz FROSS	468/01	architektoniczna	
Projektował:	mgr inż. Mariusz CZYSZEK	1384/94	konstrukcyjna	
Sprawdził:	inż. Krzysztof CZYŻYKOWSKI	SLK/3605 /POWK/11	konstrukcyjna	
Opracowała:	inż. Paulina BĄK			

Rewizja:	Data:	Skala:
	II 2016	1:5
Branża:	Faza:	Rys. nr:
A-B	P.B.W.	12

Rysunek wykonany w licencjonowanej wersji programu AutoCAD 2002 - numer seryjny: 700-50636234

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE