

**INFORMACJA DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE PN:**

„ BUDOWA KOMPLESU REKREACYJNEGO W SOŁECTWIE BRYNEK-ETAP I”.

Nr sprawy Grp.I.271.6.2018

Zamawiający informuje, iż w przypadku ewentualnej kolizji zaprojektowanej przystani wędkarskiej z istniejącym drzewostanem wzdłuż linii brzegowej zbiornika wodnego, proponuje się dokonanie korekty rozwiązania projektowego, w ramach zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Wszystkie drzewa w rejonie inwestycji należy zachować, obiekt należy wpisać w istniejący drzewostan. Lokalizacja przystani pozostaje niezmieniona w stosunku do zatwierdzonego zagospodarowania terenu.

Korekta rozwiązań projektowych polega na wykonaniu wymianów w dwóch miejscach, w których drzewa rosną w miejscu zaprojektowanych platform: górnej i dolnej. Deskowanie platform z desek kompozytowych winno być oddalone od pozostawionych w rejonie platform drzew o 10-12cm. W związku z możliwością kolizji drzew również z nadwieszonymi elementami łączącymi platformę górną z dolną, w celu uniknięcia tej kolizji projektuje się przesunięcie dwóch z czterech elementów o jeden moduł osiowy, a pozostałych dwóch o pół modułu osiowego, co pokazane zostało w części rysunkowej korekty rozwiązań projektowych. Wprowadza się również zmianę do projektu budowlanego polegającą na zamianie tłuczni czerwonego na szary o frakcji ok.2cm.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju

Gminy Tworóg