



TS/1860/1387/2016/3

Katowice, 04 kwietnia 2016 r.

EkoProjekt
Wojciech Kowal
Smugi 27 J
21 - 002 Jastków

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 15.03.2016 r. dotyczące uzgodnienia projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej dla miejscowości Nowa Wieś Tworoska”, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna przesyła w załączeniu rysunek pn.: „Kolizja z magistralą wodociagową” sporządzony na kopii mapy zasadniczej terenu w rejonie ulic: Brynkowska, Piaskowa w Nowej Wsi Tworskiej z wkreśloną orientacyjnie (kolorem niebieskim) trasą wodociagu przesyłowego DN 500 mm. Strefa ochronna (techniczna) dla ww. wodociagu wynosi po min. 4,0 mb z obu jego stron. Uzgadniamy budowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w przedmiotowym obszarze zgodnie z ww. rysunkiem „Kolizja z magistralą wodociagową” - Nr rys. 2. Uzgadniamy wykonanie zabezpieczenia w miejscu skrzyżowania wodociagu z przewodem kanalizacyjnym zgodnie z rysunkiem nr 3. Lokalizację miejsca skrzyżowania oraz głębokość ułożenia wodociagu należy zweryfikować poprzez wykonanie przekopów kontrolnych. Wykopy w obszarze strefy technicznej należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego pod bezpośrednim nadzorem służb technicznych naszej Spółki. Na etapie realizacji ww. zamierzeń inwestycyjnych, w przypadkach prowadzenia prac w obszarze strefy technicznej, należy do naszej Spółki zlecać nadzory nad robotami. Nadzory są wykonywane odpłatnie. Uzgodnienie jest ważne przez okres 3 lat od daty wydania. Przy dalszej korespondencji w tej sprawie prosimy powoływać się na znak niniejszego pisma.

Otrzymują:

1. Adresat
2. SUW Miedary
3. OSM Bytków
4. TS a/a

Dyrektor
Pionu Służby Dystrybucji
Jerzy Muszer

Osoba do kontaktu: Andrzej Skrzypezyk tel. 32 6038788, e-mail: a.skrzypezyk@gpw.katowice.pl

Strona 1 z 1