



GK/Wu/2043/10/2015

Tworóg 2015-10-23

**Uzgodnienie ważne jest
na okres 3 lat.**

Gmina Tworóg
42-690 Tworóg
ul. Zamkowa 16

dot. Warunki techniczne sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej dla miejscowości Nowa Wieś Tworoska gm. Tworóg.

Zakład Usług Komunalnych - Tworóg Spółka z o.o. informuje, że zapewnia przyjęcie ścieków z miejscowości Nowa Wieś Tworoska na Oczyszczalnię Ścieków Tworóg-Koty po rozbudowie kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z uwzględnieniem poniższych warunków:

1. Pompowania próżniowo tłoczna zlokalizowana zostanie na działce wskazanej przez Gminę Tworóg
2. Do pompowni próżniowo tłocznej doprowadzone zostaną ścieki z całego obszaru systemem rurociągów podciśnieniowych. Średnice rurociągów zostaną tak dobrane, aby w miarę rozwoju miejscowości można było podłączyć kolejne budynki oraz kolektory boczne do kolektorów głównych. Rurociągi podciśnieniowe zaleca się lokalizować w pasie drogowym, w skrajni jezdni.
3. Lokalizację studzienek z zaworami podciśnieniowymi należy zweryfikować na etapie projektu budowlanego, uwzględniając dogodne włączenie posesji. Do studni zaworowych ścieki doprowadzone zostaną grawitacyjnie, do jednej studni zaworowej należy włączyć od 1 do 3 posesji. Zaleca się wykonanie studni zaworowych z PE.
4. Zebrane ścieki będą tłoczone do miejsca włączenia do istniejącej sieci kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Brynek ul. Grabowa. W miejscu włączenia zabudowana zostanie studnia w łączeniowa i rozprężna.
5. System sterowania pompownią należy bezwzględnie dostosować do aktualnie posiadanego przez ZUK Tworóg Spółka z o.o. systemu monitoringu i zarządzania sieciami. Należy również zastosować monitoring pracy poszczególnych studni z zaworami podciśnieniowymi.
6. Zapewniamy odbiór ścieków w wnioskowanej ilości 2 000 m³/miesięcznie.
7. Do kanalizacji sanitarnej zabrania się odprowadzać wód opadowych.
8. Budowę kanalizacji prowadzić pod nadzorem technicznym ZUK Tworóg Spółka z o.o. po uprzednim zatwierdzeniu przez Spółkę dokumentacji projektowej.
9. Ustala się granicę eksploatacji w miejscu włączenia do istniejącej sieci grawitacyjnej w Brynku przy ul. Grabowej.
10. Pozostałe warunki wg obowiązujących norm i przepisów w zakresie projektowania i wykonawstwa sieci kanalizacyjnej oraz Prawa Budowlanego.

Otrzymują :

1 egz. – adresat

2 egz. – a/a

Regon 276273209 NIP 645-000-67-50
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH-TWORÓG
Spółka z o.o.
42-690 TWORÓG, ul. Zamkowa 16
☎ tel. 284-68-61, fax 284-67-93

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Adam Cimieli

tel. Zarząd (032) 284-68-61

tel. Biuro (032) 381-00-50

tel Fax (032) 284-67-93

e-mail : komunalna@poczta.onet.pl

www.zuk.tworog.wer.pl

NIP 645-000-67-50

Regon 276273209

KRS 0000137595

Sąd Rejonowy Gliwice

Kapitał zakładowy 11 989 000,00 zł

Konto bankowe :

Bank Spółdzielczy Tworóg

Nr 30 8466 0002 0000 2134 2000 0001