

225	<p>Zachodzi kolizja poprzeczna w ziemi z planowaną inwestycją wymagającą przebudowy.</p> <p>Wystąpić do Siteł Sp. z o.o. Tarnowskie Góry o Warunki Techniczne Przebudowy rurociągu światłowodowego.</p> <p>Dane firmy: Siteł sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Grodzka 1 NIP 664-19-13-430 REGON 292339924</p> <p>Kontakt: tel: (32) 450-89-90, fax: (32) 450-89-91 e-mail: sekretariat@siteł.net.pl</p>	kolizja poprzeczna w ziemi wymagająca przebudowy	PZ
227	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kable światłowodowe lub rurociągi będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5 m poza jezdnię/wjazd/chodnik/oś obiektu liniowego. 2. Należy stosować rury ochronne o średnicy minimum 110 mm grubościennne. 3. W przypadku występowania kabli światłowodowych lub rurociągów zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii - zabrania się odkrywania czynnych kabli światłowodowych lub rurociągów. 4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenie urządzeń telekomunikacyjnych oraz ustalić płatny nadzór służb technicznych. 5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach telekomunikacyjnych będących własnością SITEŁ Sp. z o.o. należy wykonywać z zachowaniem ostrożności pod nadzorem służb technicznych firmy, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych. 6. Prace przy urządzeniach telekomunikacyjnych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli światłowodowych lub rurociągów - zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm - oraz innych utrudnień technicznych (np. studnie, mufy, zasobniki) należy przewidzieć możliwość zabezpieczenia lub przebudowy. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie szczegółowych Warunków Technicznych Przebudowy lub zabezpieczenia kolizji kabli światłowodowych lub rurociągów. 	Wytyczne zabezpieczenia lub przebudowy kabli i rurociągów	W