

Grp. I.271.2.2020

Tworóg, dnia 24.03.2020

**DO WSZYSTKICH
ZAINTERESOWANYCH
OFERENTÓW**

Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postępowania:

Ad.1

Czy załączony projekt jest zaopiniowany przez rzeczoznawcę do spraw przeciwpożarowych? Co z systemem oddymiania klatki schodowej, czy nie ma konieczności jego stosowania (projekcie nie występuje). Jeśli ma zostać zastosowane oddymianie to, do jakiej powierzchni rzutu poziomego liczyć powierzchnię klapy?

Odpowiedź:

Projekt uzyskał opinię rzeczoznawcy do spraw przeciwpożarowych i sanepidu – pieczęcie i uzgodnienie widnieją na zagospodarowaniu terenu i rzucie parteru. Według rzeczoznawcy do spraw p. poż. nie ma konieczności oddymiania klatki schodowej.

Ad.2

Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu realizacji zadania do końca I kwartału 2021 ze względu na obecną sytuację pandemii COVID-19 oraz wprowadzonym stanem zagrożenia epidemiologicznego w całym kraju. Nadmieniamy, że sytuacja jest wyjątkowa i znaczna część przedsiębiorców oraz dostawców ograniczyło swoją działalność.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie jest możliwe przedłużenie terminu realizacji zadania. Gmina Tworóg otrzymując dofinansowanie, będzie musiała zrealizować zadania do końca IV kwartału 2020r.

Ad.3.

Czy Zamawiający przy określaniu terminu realizacji wziął pod uwagę procesy oraz reżimy technologiczne wykonania poszczególnych etapów robót budowlanych zgodnych z udostępnionym STWIOR?

Odpowiedź:

Zamawiający wziął pod uwagę wszystkie procesy oraz reżimy technologiczne wykonania poszczególnych etapów robót budowlanych.

Z up. Wójta Gminy Tworóg
mgr inż. Beata Kwiecinska

Pracownik Referatu
Inwestycji, Obrotu Nieruchomości, Rolnictwa
Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych