

Tworóg, dnia 03.02. 2022

DO WSZYSTKICH  
ZAINTERESOWANYCH

*INFORMACJA O PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH DO POSTĘPOWANIA PN:*

*„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Boruszowicach”*

*Zamawiający informuje, iż wpłynęły pytania do postępowania. Zgodnie z art. 284 ust.2 ustawy Pzp (Dz.U. z 2021 r., poz.1129 z późn.zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania:*

*Pytanie nr 1.*

*Z wypisanych dokumentów nawierzchni, które należy dołączyć do oferty jest próbka trawy. Kiedy i jak należy dostarczyć próbkę trawy z oryginalna metryczka producenta?*

*Odpowiedź:*

*Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty próbki trawy. Szczegółowe dokumenty, które należy dołączyć do oferty są jednoznacznie wykazane w SWZ. Na etapie realizacji wybrany Wykonawca będzie musiał dostarczyć taką próbkę Zamawiającemu. Termin dostarczenia Wykonawca uzgodni indywidualnie z Zamawiającym.*

## Pytanie nr 2.

Proszę o udzielenie informacji, czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie ogrodzenia/piłkochwyków w sposób typowy?

Obecnie ogrodzenie zaprojektowane jest w sposób bardzo nietypowy. Zastosowanie słupów o przekroju 70x70x8 mm jest bardzo przesadzone i wysoce cenotwórcze.

Jako producent ogrodzeń obiektów sportowych z bardzo dużym doświadczeniem proponujemy wykonanie ogrodzenia/piłkochwyków w sposób typowy dla tego typu obiektów sportowych tj.:

- słup pośredni/narożny/furtkowy - profil stalowy, 80x80x3 mm, ocynk ogniowy+malowanie proszkowe, kolor RAL6005, dł. 6000 mm, rozstaw co ok.3,0 m
- zastrzał skośny w polach skrajnych - stalowy, ocynk ogniowy+malowanie proszkowe, kolor RAL6005
- profil 60x40x3 mm,
- wypełnienie - siatka pleciona, stalowa, ocynk+PCV, oko 50x50 mm, 2,0/3,2 mm, kolor RAL6005 lub siatka POLIPROPYLENOWA, oko 45x45 mm, bezwęzłowa, grubość sznura 4 mm, kolor RAL6005

Powyższe rozwiązanie pozwoli na wykonanie ogrodzenia w sposób standardowy, estetyczny a co najważniejsze pozwoli na obniżenie kwoty wykonania całej inwestycji.

### Odpowiedź:

*Dopuszcza się:*

- *zastosowanie słupów z profili 80x80x3, rozstaw maks. 300 cm (około 293 cm krótszy bok, 295 cm dłuższy bok)*
- *dopuszcza się zastrzały z profilu 60x40x3*
- *siatka polipropylenowa 45 x 45, bezwęzłowa, grubość sznura 4 mm, linki stalowe śr. 4 mm górą i dołem + pelzacze*
- *wszystkie w/w elementy dopuszcza się w kolorze standardowym, czyli RAL 6005*
- *wszystkie kształtowniki stalowe, ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo.*
- *Dla siatki polipropylenowej zastosować górą i dołem linki stalowe 4 mm*

## Pytanie nr 3.

Ławki mają być osadzone na stelażu stalowym czy betonowym?

### Odpowiedź:

*Zamawiający informuje, iż Ławki powinny być drewniane (rys. A-8), przytwierdzone do betonowej podstawy (wym.: 370 x 490 x 110) usztywnione płaskownikiem stalowym, ocynkowanym, malowanym na czarno. Dopuszcza się elementy prefabrykowane o zbliżonych parametrach i gabarytach.*

Pytanie nr 4.

Ławki parkowe mają być stalowo-drewniane, zamocowane w podłożu (fundamencie )?

Odpowiedź:

*Zamawiający informuje, iż Ławki powinny być drewniane (rys. A-8), przytwierdzone do betonowej podstawy (wym.: 370 x 490 x 110) usztywnione płaskownikiem stalowym, ocynkowanym, malowanym na czarno. Dopuszcza się elementy prefabrykowane o zbliżonych parametrach i gabarytach.*

Z up. Wójta Gminy Tworóg  
mgr inż. Beata Kwiecinska  
Kierownik Referatu  
Inwestycji, Obrót, Własność, Rolnictwa  
Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych