

Tworóg, dnia 07.02.2022

DO WSZYSTKICH  
ZAINTERESOWANYCH

*INFORMACJA O PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH DO POSTĘPOWANIA PN:*

*„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Boruszowicach”*

*Zamawiający informuje, iż wpłynęły pytania do postępowania. Zgodnie z art. 284 ust.2 ustawy Pzp (Dz.U. z 2021 r., poz.1129 z późn.zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania:*

*Pytanie nr 1.*

*Z powodu różnic między opisem a rysunkiem technicznym nr A-12, proszę o sprecyzowanie parametrów ocynkowanego, powlekanego o oczkach max. 35x35 mm. Natomiast na rysunku widnieje zapis o zastosowaniu siatki polipropylenowej, bezwęzłowej. Jeżeli Zamawiający zdecyduje o wycenie siatki polipropylenowej to proszę o dopuszczenie oczka 45x45m.technicznych odnośnie piłkochwytu. W projekcie opisano siatkę z drutu stalowego*

Odpowiedź:

Zastosować siatkę polipropylenową 45 x 45, bezwęzłową, grubość sznura 4 mm, linki stalowe śr. 4 mm umieszczone na skrajach siatki (góram i dołem siatki) + pełzacze wszystkie w/w elementy dopuszcza się w kolorze standardowym, czyli RAL 6005

*Pytanie nr 2.*

*W projekcie mamy informację o obciążeniu dolnej krawędzi siatki linką ołowianą - ciężar 200g/mb - takie obciążenie stosuje się przy siatkach piłkochwytowych. Ogrodzenie mamy z siatki stalowej powlekanej. Proszę o potwierdzenie że należy wykonać ogrodzenia z siatki stalowej, oraz wyjaśnić kwestie obciążenia.*

Odpowiedź:

Siatka polipropylenowa 45 x 45, bezwęzłowa, grubość sznura 4 mm, wszystkie w/w elementy dopuszcza się w kolorze standardowym, czyli RAL 6005\_dla siatki polipropylenowej zastosować górą i dołem linki stalowe 4 mm + pełzacze

*Pytanie nr 3.*

*Ławki parkowe maja być stalowo-drewniane, zamocowane w podłożu(fundamencie )?*

Odpowiedź:

Ławki wolnostojące, nie są one montowane na fundamencie

*Pytanie nr 4.*

*W pozycji nr 2 przedmiaru robót ujęto ścinanie drzew, proszę o informację czy zakres prac obejmuje również karczowanie i wywóz ściętych drzew oraz karpiny.*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż ten zakres prac jest po stronie Wykonawcy.

Z up. Wójt Gminy Tworóg  
mgr inż. Beata Kwiecińska  
Kierownik Referatu  
Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa  
Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych